

AREAL Slatina	AREAL SLATINA, a.s. Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 26236401				
	Objekt O: Tuřanka 1519/115a, 62700 Brno - Slatina				
Cvičný požární poplach – objekt O					
Platnost:	25. 8. 2023 –	Číslo dokumentu:	1	Počet stránek:	Stránka
Force:	8/2024	Document number:		Number of pages:	1 z 1

## Cvičný požární poplach – objekt O

Dne 25. 8. 2023 v 15:01 byl vyhlášen požární poplach pro všechny vyskytující se osoby v objektu. Požární poplach byl vyhlášen stisknutím tlačítkového hlásiče u vstupu u recepce objektu. Po stisknutí tlačítkového hlásiče byly spuštěny návaznosti EPS a to:

- zablokování a sjetí výtahu do 1.NP;
- spuštění požárního rozhlasu;
- spadnutí turniketů;
- odblokování únikových východů;
- uzavření požárních klapek;
- vypnutí provozní vzduchotechniky;
- zapnutí nuceného odvětrávání CHÚC;
- odblokování klíčového trezoru EPS;
- spuštění zábleskového majáku;
- dálkový přenos signálu na pult centrální ochrany.



Dále byla ověřena funkčnost požární/evakuačního výtahu ovládanému z kabiny výtahu – evakuace 3 osob z 10.NP. Po vyhlášení požárního poplachu byla zahájena evakuace celého objektu, které se shromažďovali na určených a označených shromaždištích (jižní a severní). Poslední evakuované osoby opustili objekt v čase 15:09. Cvičný požární poplach byl ukončen v 15:10.



Při cvičném požárním poplachu bylo zjištěno:

1. Většina společností evakuovaných, které se shromáždili na určených shromaždištích neprovedli oznámení určeným osobám řídící evakuaci stav evakuace pronajatých prostor a tím jednali v rozporu se schválenou dokumentací požární ochrany objektu.

**Opatření:** opětovně seznámit nájemní subjekty o povinnosti sdělit osobám řídící evakuaci, za majitele objektu, průběh evakuace jim pronajaté části (zda jsou evakuovány veškeré osoby vyskytující se v pronajatém prostoru).

**Termín:** Neprodleně

**Odpovědný:** AREÁL SLATINA + FS SYSTEM

**Ing. Jiří Paleček – Z-OZO-128/2016**

