

AREAL Slatina	AREAL SLATINA, a.s. Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 26236401				
	Objekt P: Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno - Slatina				
Cvičný požární poplach – objekt P					
Platnost: Force:	25. 8. 2023 – 8/2024	Číslo dokumentu: Document number:	1	Počet stránek: Number of pages:	Stránka 1 z 1

Cvičný požární poplach – objekt P

Dne 25. 8. 2023 v 14:04 byl vyhlášen cvičný požární poplach pro všechny vyskytující se osoby v objektu. Požární poplach byl vyhlášen stisknutím tlačítkového hlásiče u vstupu u recepce objektu. Po stisknutí tlačítkového hlásiče byly spuštěny návaznosti EPS a to:

- spuštění požárního rozhlasu;
- uzavření požárních klapek;
- sjetí a zablokování výtahu v otevřené poloze v 1.NP;
- otevření turniketů a zablokování v otevřené poloze;
- aktivace zábleskového majáku;
- spuštění odvětrávání CHÚC;
- odblokování dveří únikového východu;
- dálkový přenos signálu na pult centrální ochrany.



Po vyhlášení požárního poplachu byla zahájena evakuace celého objektu a osoby evakuované se shromažďovali na označených shromaždištích (jižní a severní). Poslední evakuovaná osoba opustila objekt v čase 14:09. Cvičný požární poplach byl ukončen v 14:1.

Při cvičném požárním poplachu bylo zjištěno:

1. Evakuované osoby, které se shromáždili na určených shromaždištích, ale nebylo provedeno nahlášení zástupci jednotlivých společností o provedení evakuace zástupcům ostrahy areálu nebo zaměstnanců pronajímatele, kteří byli viditelně označeni. Toto jednání je v rozporu se schválenou dokumentací požární ochrany objektu

Opatření: opětovně seznámit nájemní subjekty o povinnosti sdělit osobám řídící evakuaci, za majitele objektu, průběh evakuace jim pronajaté části (zda jsou evakuovány veškeré osoby vyskytující se v pronajatém prostoru).

Termín: Neprodleně

Odpovědný: AREÁL SLATINA

Ing. Jiří Paleček – Z-OZO-128/2016

